

Verejný obstarávateľ: Mesto Trstená , Bernolákova 96/8 , 028 01 Trstená, IČO: 00314897
Predmet zákazky: Rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej

Uchádzačom

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov 1

Podlimitná zákazka uverejnená vo VVO č. 63/2017– 29.03.2017, pod.č. 3835– WYP

Na základe žiadosti o vysvetlenie uchádzača podávame vysvetlenie v súlade s §114 ods.8 Zákona o Verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej**“.

Otázka uchádzača:

*Ako výplne otvorových konštrukcií sú uvedené plastové 6 komorové okná s konštrukčnou hĺbkou **92 mm** a **$U_w = 0,54 \text{ W/m}^2\text{K}$** . Žiadny nami oslovený výrobca okien nedokáže vyrobiť okno s danými parametrami, ani nemajú vedomosť o tom že by sa v súčasnosti dalo okno s takými parametrami vyrobiť. Prosím o vysvetlenie prípadne zmenu parametrov okennej konštrukcie.*

✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom pri položkách otvorových konštrukcií (plastové 6 komorové okná) použiť v ponuke riešenie, ktoré vyhovuje z hľadiska energetickej hospodárnosti a ekonomickej výhodnosti a je bežne dostupné na trhu:

- Konštrukčná hĺbka okna: 85 mm
- Súčiniteľ prechodu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ pri zasklení 4-16-4-16-4 $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

20.04.2017